



AÏLLAMENT CONDUCTES (mm)		
CONDUCTE (XAPA)	INTERIOR	EXTERIOR
Impulsió	30 mm	50 mm
Retorn	10 mm	30 mm
Aire Exterior	-	-
CONDUCTE (FIBRA)	INTERIOR	-
Impulsió	25 mm	-
Retorn	25 mm	-

Protecció addicional trams exteriors: Alumini  
L'aïllament de 10 mm serà del tipus anticondensació.

**SIMBOLOGIA**

- IMPULSIÓ AIRE TRACTAT
- RETORN AIRE DE SALA
- EXTRACCIÓ AIRE DE SALA
- APORTACIÓ AIRE EXTERIOR
- EQUIP TRACTAMENT D'AIRE
- TANCAMENT CONDUCTE EI120

- DH DESHUMECTADOR PISCINA
- CL CLIMATITZADOR
- FD FANCOIL DE CONDUCTE
- AA ACONDICIONADOR AUTÒNOM
- BAC BATERIA POST-CALEFACCIÓ
- REC RECUPERADOR
- EX UNITAT D'EXTRACCIÓ
- VI UNITAT D'APORTACIÓ D'AIRE
- QRC-2 QUADRE REGULACIÓ CLIMA
- VA VENTILADOR DE ASPES
- TO TOVERA
- DIF DIFUSOR IMPULSIÓ D'AIRE
- RI REIXA D'IMPULSIÓ
- RR REIXA DE RETORN
- RE REIXA D'EXTRACCIÓ
- BE BOCA EXTRACCIÓ BANYS
- RAE REIXA EN FAÇANA
- RIT REIXA INTUMESCENT
- CR COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL D'AIRE
- CC COMPORTA TALLA FOCS

NOTES:  
 1 - LA SITUACIÓ EXACTA DELS EQUIPS I ELEMENTS DE DIFUSIÓ ES DETERMINARÀ EN FASE D'EXECUCIÓ.  
 2 - VEURE PLÀNOL C109 PER A TAULES D'EQUIPS I ELEMENTS DE DIFUSIÓ.



**Ajuntament  
de Sant Quirze  
del Vallès**

DILIGÈNCIA, per fer constar que aquest Projecte executiu de construcció de la nova piscina coberta del complex Esportiu de Can Casablanques de Sant Quirze del Vallès, ha estat aprovat definitivament pel Ple de 26/10/2023. Aquest document VIII.5 – Instal·lació climatització i aïllament conductes consta d'1 pàgina.

Sant Quirze del Vallès, a la data de signatura

El secretari acc.